

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для заказа элегазового КРУ "SafeRing"

№	Наименование	Номер присоединения				Примечание
		1	2	3	4	
		Наименование присоединения				
		Связь с II С.Ш.	Ввод N1 от		Тр-р Т1	
	Тип КРУ					SafeRing /SafePlus
1	Номинальное напряжение, кВ					6 кВ / 10 кВ / 20 кВ
2	Тип ячейки					DeF / CCF / CCCF / CCFF / DeV / CCV / CCVV / CCCV / CCCC
3	Расширение					нет / влево / вправо
4	Номинальный ток сборных шин, А					400 А / 630 А
5	Номинальный ток, А					200 А / 630 А
6	Номинальный ток предохранителя, А					только для ячейки F
7	Блокировка замками *					-
8	Ликвидатор электрической дуги					-
9	Выводы для внешних шин					-
10	Моторный привод					24,48,60,110,220VDC; 110,230VAC
11	Дистанционный расцепитель , катушка отключения					24,48,60,110VDC; 110,230VAC
12	Дистанционная катушка включения					24,48,60,110VDC; 110,230VAC
13	Блок релейной защиты					SEG WIC-1 / REJ603
14	Контакт сигнализации срабатывания реле 1НО					Только для V
15	Блок контакты положения выключателя (выключателя нагрузки) 2НО+2НЗ					-
16	Блок контакты положения разъединителя 2НР-2НЗ					
17	Блок контакты положения заземлителя 2НО+2НЗ					-
18	Трансформатор тока РЗ					CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, W2, W3, W4, W5
19	Емкостной индикатор напряжения					VPIS / HR / VIM 3
20	Указатель прохождения тока КЗ					Alpha-M
21	Втулки для испытания кабелей					Только для С
22	Ограничитель перенапряжения					RDA
23	Блокировка крышки кабельного отсека					Указать
24	Увеличенная крышка кабельного отсека					-
25	Тр-ры тока нулев. последоват.					-
26	Немагнитное крепление кабелей					Указать
27	Тип, кол-во, сечение кабеля					-
28	Низковольтный отсек					-
29	Дополнительное основание					0 / 290 мм / 450 мм

Примечание:

* блокировка RONIS

** в зависимости от типа кабеля, поставляется отдельно

Согласовано:

/Поставщик/

Согласовано:

/Заказчик/

М.П.

М.П.